



Arbeit; Filterlüftungsdecken

BKP: 352 Spezielle Sanitärapparate

Planer:

Bauherr:

Vertreter:

Montage:

Marc Schuler 041 878 11 92  
[marc@schuler-modul.ch](mailto:marc@schuler-modul.ch)

---

## Revisions- und Wartungsanleitung

### A. ABLUFTBEREICH

Der Abluftbereich ist gemäss dem Küchenbetrieb und deren Belastung zu reinigen.

Als Richtlinien können angenommen werden:

Alters-, Pflegeheime und Spitäler

Seite 9  
ca. alle 3 – 5 Wochen

Angebot Service und Reinigungsservice

Hier sind vor allem die Grillstellen zu beachten. Die Fett und Ölbelastung kann an solchen Stellen sehr hoch sein.

Sobald eine Filterkassette ein entsprechendes Aussenkondensat aufweist, muss sie gereinigt werden.

#### **Für sämtliche Betriebe**

Die Reinigung über den Kochstellen wie Friteusen, Kippbratpfannen, Herd oder Grillstellen sollte täglich ausgeführt werden.

### B. ZULUFTBEREICH

Die Reinigung der Zuluftkassetten empfiehlt sich in der Regel 4 mal jährlich

## A. 1 ABLUFTBEREICH – ABLAUF DER REINIGUNG

Die Kassette wird mit der Hand aus dem Rastersystem durch leichtes anheben und schrägstellen entfernt. Die Kassetten können in den Tragprofilen schubladenmässig verschoben werden. Alle weiteren Kassetten werden in der Rasterbahn von der gleichen Stelle entfernt. Dies gilt auch für das Wiedereinsetzen derselben nach der Reinigung.

Wichtig ist, dass das Kassettenende immer mit dem Kassettenanfang richtig verbunden ist.

Aus der Abluft – Filter – Kassette werden die U – förmigen Kiefer-Funktionsteile herausgekippt. Nur so kann eine einwandfreie Reinigung gewährleistet werden.

Die grössten Fett- und Oelbestandteile werden im Spülbecken mit der Brause ausgespült.

Anschliessend werden die Kassetten in der Geschirrspülmaschine gereinigt. Die Fett- und Oelauffangbecher sollten in der Spülmaschinen nach oben zeigen, damit der Düsenpüldruck gut von unten in die Funktionsräume eindringen und das Wasser wieder auslaufen kann.

Nach dem Waschvorgang werden die Funktionsteile wieder in die Filterkassetten eingesetzt und die Kassetten wieder in die Rasterbahn eingesetzt.

Besonderes: Bei Abluftzonen kann es vorkommen, dass es, besonders bei Gasstellen, schneller zu einer Aussenkondensierung der Filterkassetten führen kann. In diesem Fall sind die betroffenen Kassetten nicht dringend zu reinigen, es empfiehlt sich jedoch die Kassetten von Zeit zu Zeit mit einem Lappen von aussen zu reinigen, damit es nicht zur Tropfenbildung kommt.

## B. 1 ZULUFTBEREICH

Die Zuluftkassetten werden wie die Abluftkassetten aus dem Rastersystem herausgenommen. Da es keine demontierbaren Funktionsteile in den Zuluftkassetten hat, werden diese direkt in den Geschirrspüler gelegt und anschliessend wieder wie die Abluftkassetten montiert.